

PRODUCT INFORMATION

The Ball Valve will be delivered in open position. Test the function immediately after the installation. To secure a proper function of the Ball Valve, especially in potable water installations with high hydro carbonate content, it will be necessary to operate the Ball Valve 6 times/year.

PRODUKTINFORMATION

Der Kugelhahn wird in offener Position geliefert werden. Testen Sie die Funktion sofort nach der Installation. Um eine einwandfreie Funktion des Kugelhahn, vor allem in Trinkwasserinstallationen mit hohem Hydrokarbonat Gehalt zu sichern, wird es notwendig sein, den Betrieb der Kugelhahn 6 mal / Jahr zu bedienen.

PRODUKTINFORMATION

Kuglehanen leveres i åben stilling. Kontroller straks efter installationen at kuglehanen fungerer optimalt. For at tilsikre en god funktion af kuglehanen, specielt i drikkevandsinstallationer med højt indhold af hydro karbonat, anbefales det at betjene kuglehanen 6 gange / år.